

乌兰察布京大 150 万千瓦风光火储一体化大型风电光伏基地项目配套 500 千伏主变扩建工程、225MW/900MWh 储能项目环境影响评价公众参与公示

根据《中华人民共和国生态环境法典》及《环境影响评价公众参与办法》等法律法规相关要求，现将《乌兰察布京大 150 万千瓦风光火储一体化大型风电光伏基地项目配套 500 千伏主变扩建工程、225MW/900MWh 储能项目》的环境影响评价公众参与有关信息予以公告。公告内容如下：

一、项目概况

项目名称：乌兰察布京大 150 万千瓦风光火储一体化大型风电光伏基地项目配套 500 千伏主变扩建工程、225MW/900MWh 储能项目

项目性质：扩建、新建

拟建地点：乌兰察布市丰镇市（京隆电厂厂区内）

原有建设内容：京隆电厂已建 500kV 升压站一座。升压站内 500kV 配电装置采用 3/2 接线，采用户外敞开式布置。其中 #1 主变压器进线和丰镇变电站 1、#2 主变压器进线和丰镇变电站 2 构成两个完整串。现有京隆电厂 500kV 升压站已完成竣工环保验收，现有环保设施运行正常；废水依托京隆电厂污水处理系统处理回用，站内设置事故油池处置变压器事故废油。

本次扩建内容：一是对京隆电厂 500 千伏升压站进行扩建 2 台 1000MVA 主变压器（联变），采用户外三绕组、三相一体式自耦变压器，额定容量 1000MVA，接至京隆电厂 500kV 母线。二是京隆电厂 500kV 母线扩建一个完整串（三台断路器），满足本期新建主变送出需求。本期 GIL 管线不在本次评价范围内，由其他工程开展评价。

本次新建内容：本期建设 2 台 150MVA 主变压器，220kV 配电装置采用线变组接线形式，每台 220kV 变压器设置 1 回线变组间隔，共设置 2 个线变组间隔，220kV 规划出线 2 回，接入 500 千伏主变扩建工程联变 220kV 侧。两台联变低压侧共装设 4 组 60Mvar 低压并联电容器。储能电池本体区不属于本项目评价范围，由其他工程开展评价。

二、环境影响报告书编制单位

编制单位：内蒙古尚清环保科技有限公司

三、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

1、电子版

乌兰察布京大 150 万千瓦风光火储一体化大型风电光伏基地项目配套 500 千伏主变扩建工程报告书.pdf

链接:https://pan.baidu.com/s/1b44T77HPbLjmoVrO3vxubQ 提取码:dij5

2、纸质版

建设单位：内蒙古京大新能源有限公司

地址：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业区南端综合办公楼

联系人：石先生

联系方式：18847977296

邮箱：1370539926@qq.com

四、公众意见表查阅方式

公示公众参与意见表.docx

链接:https://pan.baidu.com/s/1KN5cLrCiQ97NGw13aHik3gbrr4。

五、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。本项目同步通过网络平台、地方报纸、项目地现场张贴三种途径开展征求意见稿信息公开。

六、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间

公示期限为 10 个工作日，自本信息公布之日起：2026 年 10 月 19 日—2026 年 10 月 30 日（不含双休日）。

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议，谢谢！

内蒙古京大新能源有限公司

2026 年 10 月 20 日